

Gemeinde Königheim

Bebauungsplan
mit Erlass von örtlichen Bauvorschriften
Baugebiet „Ritterberg II“

- 2. OFFENLEGUNG -

ABWÄGUNGSTABELLEN AUS 1. OFFENLEGUNG

BETEILIGUNG BÜRGER

Aufgestellt: Adelsheim,
07.05.2007/04.02.2015/15.10.2018

Für den Vorhabensträger:
Gemeinde Königheim,

gez. Sans

gez. Krug, Bürgermeister

Abwägungstabelle aus 1. Öffentliche Auslegung, Beteiligung der Bürger

Nr.	Eingang Stellungnahme	Anregungen / Bedenken	Stellungnahme des Planers
1	09.07.07	- Widerspruch gegen die geplante Treppe, den Fußweg und die Abwasserleitung auf seinem Grundstück wird eingelegt	- Bei der Abwasserleitung handelt es sich um eine reine Oberflächenwasserleitung. Bereits seit 1986 liegt an gleicher Stelle eine Regenwasserleitung DN 200. Die Leitung ist an der Stelle notwendig, da aufgrund der Topografie das Gelände an dieser Stelle den tiefsten Punkt aufweist. Daneben sichert die Ausweisung des Fußweges direkt über der Leitung den Zugang für diese Leitung über eine öffentliche Fläche und stellt in Verbindung mit der Kieserstraße die kürzeste Verbindung zur Ortsmitte/Friedhof etc. dar.